



1. Перевод нагрузки с ВЛ-0,4 кВ направление "Широкая к Санаторной" КТП-187 на ТП-978.

2. Создать два направления: направление Л-1 к "Санаторная, 2-й Ключевой пр-д." и направление Л-2 к "Дубовая, 1-й Ключевой пр-д."

3. Направление Л-1 к "Санаторная, 2-й Ключевой пр-д.":

- От опоры №1-00/1 по ул. Дубовая до опоры №1-00/6 по ул. Широкая по существующим железобетонным опорам смонтировать провод СИП-2 необходимого сечения (длину определить при проектировании)
- От опоры №1-03/3 по 2-му Ключевому проезду до опоры №1-04/12 по существующим опорам смонтировать провод СИП-2 необходимого сечения (длину определить при проектировании). На опоре №1-03/3 сделать разрыв сети.
- От существующей железобетонной опоры №1-04/12 по ул. Ключевая до опоры №1-04/17 и от опоры № 1-04/14 до опоры № 1-04/16 (ул. Ключевая, 1-й Ключевой проезд) проложить провод СИП-2 необходимого сечения протяженность определить при проектировании.
- На опоре №2-03/5 сделать разрыв сети для направления Л-1.
- На опоре №2-00/1(КТП-187) сделать разрыв сети для направления Л-1.

4. Направление Л-2 к "Дубовая, 1-й Ключевой пр-д.":

- От опоры №1-00/1 по ул. Дубовая до опоры №2-00/6 по существующим железобетонным и вновь установленным опорам смонтировать провод СИП-2 необходимого сечения протяженность определить при проектировании.
- От опоры №1-00/1 до вновь установленной опоры №2-01/1 и до опоры №2-01/2 по ул. Дубовая смонтировать провод СИП-2 необходимого сечения протяженность определить при проектировании.
- Участок ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2-01/2 до опоры № 1-01/3 демонтировать.

5. Замену воздушных вводов к жилым домам запроектировать проводом СИП-4 2х16 мм².

6. Нумерацию опор выполнить согласно проектному решению

7. При проектировании ВЛИ-0,4 кВ от ТП-978 при необходимости заложить монтаж опор; выправку опор; замену опор; вынос опор; установку дополнительных опор.

						ЗАО "СПГЭС"			
						Реконструкция сети ВЛ-0,4 кВ. Перевод нагрузки с ВЛ-0,4 кВ направление "Широкая к Санаторной" КТП-187 на ТП-978. Направление Л-1 к "Санаторная, 2-й Ключевой пр-д."; Направление Л-2 к "Дубовая, 1-й Ключевой пр-д."			
Изм.	Кол.уч.	лист	№ док.	Подпись	Дата				
Гл.инженер	Войнов А.В.					Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Нач.СРС	Аксенов Ю.А.						РП	1	1
Нач.ПС	Сутягин Д.А.								
Проектир.	Самойлова Е.В.					Реконструкция сети ВЛ-0,4 кВ	ЗАО "СПГЭС"		

						ЗАО "СПГЭС"			
						Реконструкция сети ВЛ-0,4 кВ. Перевод нагрузки с ВЛ-0,4 кВ направление "Широкая к Санаторной" КТП-187 на ТП-978. Направление Л-1 к "Санаторная, 2-й Ключевой пр-д."; Направление Л-2 к "Дубовая, 1-й Ключевой пр-д."			
Изм.	Кол.уч.	лист.	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листо
Гл. инженер	Войнов А.В.					Электроснабжение	РП	1	1
Нач.СРС	Аксенов Ю.А.								
Нач.ПС	Сутягин Д.А.					Реконструкция сети ВЛ-0,4 кВ	ЗАО "СПГЭС"		
Проектир.	Самойлова Е.В.						ПС		
Мастер	Савченко П.В.								