

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабели и провода							
1	Кабель с алюминиевыми жилами с бумажной изоляцией, в свинцовой оболочке, с броней из стальных лент, 0,4 кВ	АСБл -1-4 x 150 мм <sup>2</sup>			м	140		
2	Провод самонесущий системы СИП-2-3х120+1х95 мм <sup>2</sup>	СИП -2-1 кВ			м	210		
3	Провод самонесущий системы СИП-2-3х70+1х70 мм <sup>2</sup>	СИП -2-1 кВ			м	45		
4	Муфта концевая термоусаживающая наружной установки	4 КНТп -1-(150-240)			шт	4		
5	Наконечник алюминиевый на жилу 120 мм <sup>2</sup>				шт	24		
	Железобетонные элементы							
6	Стойка ж/б	СВ105-5			шт	2		
	Линейная арматура для СИП-2							
7	Комплект промежуточной подвески	ES1500			шт	2		
8	Анкерный кронштейн	СА2000			шт	16		
9	Анкерный зажим	РА1500			шт	16		
10	Зажим для соединения проводов	P70			шт	4		
11	Металлическая лента 20х0,7х1000мм	F207			м	32		
12	Скрепа для фиксации ленты	NC-20			шт	32		
13	Хомут стяжной	E778			шт	64		
14	Стяжка Х89				шт	1		

Инв. N подл.

Подл. и дата

Вамен инв. N

ЗАО "СПГЭС"

06-17-79 ЭС.С

Реконструкция кабельно-воздушной линии 0,4 кВ ТП-1012, расположенной в Кировском районе г.Саратова, 1-й Пугачевский поселок, ул.Безымянная, 8.

Электроснабжение

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Выполнил

Проверил

ГИП

Гл. инженер

Агапова

Бескаев

Бечко

Гаврилов

20.06.17

20.06.17

20.06.17

20.06.17

Р

1

2

000 "ГорЭнергоСервис"

Формат А3



Инв. N подл.	Подл. и дата	Взамен инв. N

Копурова