




1-1
Помещение РУ-10кВ




2-2
Помещение РУ-10кВ




3-3




4-4



5-5



6-6



Примечание:

- 1) Асбестоцементные трубы для подвода кабелей проложить по 1 трубе в 1 ряд.
- 2) Стенки кабельных каналов и перегородки в них выполнить красным кирпичом на бетонной подготовке.
- 3) Углы кирпичной кладки каналов и перегородок обрешить уголком 50х50х5.

						ЗАО "СПГЭС"		11-13-142 ЭС			
						Реконструкция РП – Дачный.					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Распределительный пункт 10/0,4 кв			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шамонина	ИИ	11.12.16						РП	19	19
Проверил	Бескаев	ИИ	12.12.16								
ГИП	Бечко	ИИ	28.12.16								
Гл. инженер	Гаврилов	ИИ	28.12.16								
						Схема расположения кабельных каналов. М 1:50			000 "ГорЭнергоСервис"		

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.