



- Примечание :
- 1) Пререход проектируемой КЛ-6 кВ через ул.Рахова выполнить закрытым способом, без вскрытия асфальто-бетонного покрытия (способом прокола) по типовому проекту ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" А 5-92-40;
  - 2) перед началом работ точное место залегания пересекаемых коммуникаций определить методом ручного шурфования;
  - 3) все отметки даны до верхней стенки трубопроводов.

						ЗАО "СПГЭС"			05-17-74 ЭС				
						Вынос 2 КЛ-6 кВ от ТП-1060 до соединения с кабелем направления ТП-1060- ТП-861 и с кабелем направления ТП-1060- ТП-1055 по адресу: г.Саратов, ул.Белоглинская угол ул.Рахова.							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кабельная линия 0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов		
Выполнил	Шамонина				06.17				Р	3	3		
Проверил	Бескаев				06.17								
ГИП	Бечко				06.17								
Гл.инженер	Гаврилов				06.17	Вертикальный профиль пересечения ул.Рахова. М 1:200			ООО "ГорЭнергоСервис"				