


Разрез камеры трансформатора

12



Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на один узел	Масса ед. кг	Примеч.
17	ГОСТ 15176-84	Шина алюмин. АД 31Т 60х6,	м	4	
18	АСБ -10-3х50 мм ²	Кабель силовой,	м	12	
19	ГОСТ 103-76*	Полоса стал. Б-4х40,	м	3	
20	ГОСТ 6323-79	Провод заземления ПВ 3-1х25 мм ² ,	м	1	
21	25-8-8-М-УХЛ3	Наконечник кабельный медн., шт.		1	

Согласовано					
Взамен инв. N					
Подл. и дата					
Инв. N подл.					

Привязан: Том -2 02-17-29 ЭС					
Гл. инж.	Гаврилов	05.2017	Гл. инженер	Гаврилов	05.2017
ГИП	Бечко	05.2017	ГИП	Бечко	05.2017
Проектир.	Бескаев	05.2017			
Инв. №					

04-17-62-ЭМ					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Лукина	05.05.17			
Проверил	Бескаев	05.05.17			
Трансформаторная подстанция (6)10/0,4 кВ. Тип К-42-630 м4.					
Узел силового трансформатора (окончание)					
000 "ГорЭнергоСервис"				Стадия	Лист
				Р	11
					Листов
					29