



Обозначение позиции	Наименование	Кол-во	Примеч.
Щит ввода ЩО-70-1-33 №2			
QS	Рубильник РЕ 19-41, 1000 А,	шт. 1	
FU	Предохранитель ППТ-10, плавкая вставка Е 27 В 1-6,3/380,	шт. 1	
HL1	Арматура ~220 В линза красная АС 440 21 У 2,	шт. 1	
HL2	Арматура ~220 В линза зелёная АС 440 23 У 2,	шт. 1	
РА _А , РА _В , РА _С ,	Амперметр Э 365 - 1500/5, 50 Гц,	шт. 3	
PV	Вольтметр Э 365 - 0...500 В, 50 Гц,	шт. 1	
SA1	Переключатель УП 5312 - А 56, 220 В,	шт. 1	
X	Зажимы наборные У 123. У 2.1,	шт. 1	
	Пускатель магнитный КМ 5. У 2.1,	шт. 2	
	ЗЩИ У 2.1,	шт. 9	
	МЗСН У 2.1,	шт. 3	

Примечание :
1. Приборы учёта электроэнергии показаны на листах ЭМ-5, ЭМ-6.
2. Данная схема так же распространяется на щит №6 II с.ш. РУ-0,4 кВ проектируемой ТП.

Согласовано				
Взамен инв. N				
Подл. и дата				
Инв. N подл.				

								04-17-62-ЭМ			