



Марка и сечение фазных шин	3хАД 31Т 80х8											
Тип рубильника, ток, А.	I с.ш. РУ-0,4 кВ											
Тип предохранителя ток плавкой вставки, А												
Тип трансформатора тока, номинал												
Тип рубильника, ток, А.	АД 31Т 80х8											
Марка и сечение нулевой шины	АД 31Т 80х8											
Порядковый номер панели	1			2			3			4		
Тип панели				ЩО 70-1-33			ЩО 70-1-03			ЩО 70-1-71		
Назначение панели				Ввод I секции			Линейная с рубильниками			Секционная с рубильником		
Номинальный ток оборудования панели, А					1000 А			250 А	400 А	250 А	400 А	1000 А

Привязан: Том-2 02-17-29 ЭС				Разработал	Лукина	<i>Лукина</i>	05.05.1
				Проверил	Бескаев	<i>Бескаев</i>	10.05.1
Гл. инж.	Гаврилов	<i>Гаврилов</i>	05.2017	Гл. инженер	Гаврилов	<i>Гаврилов</i>	05.2017
ГИП	Бечко	<i>Бечко</i>	05.2017	ГИП	Бечко	<i>Бечко</i>	10.05.1
Проектир.	Бескаев	<i>Бескаев</i>	05.2017				
Инв. №							

04-17-62-3M

Трансформаторная подстанция  
(6)10/0,4 кВ.  
Тип К-42-630 м4.

Схема электрических соединений  
0,4 кВ. Секция №1.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	29

ООО "ГорЭнергоСервис"

Копировал

Формат А3