

Согласовано					Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изго-товитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	11
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					1	Оборудование РУ-10 кВ								
					2	Камера сборная с односторонним обслуживанием, линейная	КСО-394-03-630-10 ЧЗ			шт.	1		Рукоятка привода слева	
					3	Камера сборная с односторонним обслуживанием, линейная	КСО-394-03-630-10 ЧЗ			шт.	1		Рукоятка привода справа	
					4	Шинный мост с разъединителями, длиной L = 1850	ШМР-394-630-10 ЧЗ			шт.	1			
					5	Панель торцевая с приводом, левая	КСО-394-15-630-10 ЧЗ			шт.	1		В комплекте с шинным мостом	
					6	Панель торцевая с приводом, правая	КСО-394-16-630-10 ЧЗ			шт.	1		В комплекте с шинным мостом	
					7	Шина из алюминиевого сплава АД 31 6 x 60	АД 31.Т 6 x 60 ГОСТ 15176-89			м	20			
					8									
					9	Обрамление прямков								
					10	Уголок стальной равнополочный 5 x 50 x 50	ГОСТ 8509-93			м	10			
					11									
					12	Цоколи КСО								
					13	Уголок стальной равнополочный 5 x 50 x 50	ГОСТ 8509-93			м	16			
					14	Лист стальной 800 x 180 x 2	ГОСТ 19903-90			шт.	4			
					15	Лист стальной 950 x 180 x 2	ГОСТ 19903-90			шт.	4			
					16									
Взам. инв. №				17	Стальные листы для закрытия прямков									
				18	Лист стальной 840 x 1000 x 5	ГОСТ 19903-90			шт.	2				
Подп. и дата														
Инв. № подл.														

						ЗАО "СПГЭС "		12-16-185 ЭС.С					
						Замена двух линейных камер КСО в РУ-10 кВ ТП-1622, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Антонова, 14 А							
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Хван			В.Хван	28.12.16					Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ	Р	1	1
Проверил	Бескаев			Б.Бескаев	29.12.16								
ГИП	Бечко			В.Бечко	29.12.16								
Гл. инженер	Гаврилов			В.Гаврилов	29.12.16					Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "ГорЭнергоСервис"	