Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг.	Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрооборудование							
1	Камера сборная одностороннего обслуживания	КСО 394-03-630-10-У3			шт.	2		согласно опросного листа
2	Панель торцевая левая	КСО 394-15			шт.	1		
3	Панель торцевая правая	КСО 394-16			шт.	1		
	Изделия и материалы							
4	Шина алюминиевая электротехническая	АД 31 Т 5 х 50			м	9		
5	Сталь листовая толщ. 5 мм (1960 х 900)	ГОСТ 103-76			шт	2		
6	Кирпич керамический	ГОСТ 6316-74			шт.	82		
7	Раствор цементный				$м^3$	0,04		
8	Сталь угловая равнополочная 50 х 50 х 5	ГОСТ 8509-93			м	10		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Шамонина			23.12.16
Проверил		Бескаев			23.12.16
ГИП		Бечко			23.12.16
Гл. инженер		Гаврилов			

ЗАО "СПГЭС" 12-16-180 ЭС.С

Установка в РУ-10 кВ ТП-196 двух линейных камер КСО-394 по адресу: ул.Спортивная угол 3-го Поливановского тупика.

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "ГорЭнергоСервис"

Копировал

Формат А3