

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрооборудование							
1	Камера сборная одностороннего обслуживания (линейная)	КСО394-03-630-6-УЗ			шт.	2		согласно опросного листа
2	Панель торцевая	КСО-394-15			шт.	1		
3	Панель торцевая	КСО-394-16			шт.	1		
4	Шина из алюминиевого сплава	АД31Т 6х60	ГОСТ 15176-89		м	8		
	Оборудование и материалы							
5	Уголок стальной равнополочный 50х50х5		ГОСТ 8509-93		м	15		
6	Сталь листовая 2 мм, (800х180)х2		ГОСТ 19903-90		шт.	8		
7	Сталь листовая 5 мм, (400х900)				шт.	2		
8	Сталь листовая 5 мм, (750х900)				шт.	2		

						ЗАО "СПГЭС"		12-16-184ЭС.С			
						Установка в РУ-10кВ ТП-282 двух линейных камер КСО-394 по адресу: г. Саратов ул. Новоавтобусная, угол ул. Маяковского					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ		Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Бобринская	26.12.16						Р		1	
Проверил	Бескаев	26.12.16				Раздел 3 Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "ГорЭнергоСервис"			
ГИП	Бечко	26.12.16									
Гл. инженер	Гаврилов	26.12.16									