

Согласовано

Взамен инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Запрашиваемые данные							12
1	Номер камеры по плану							
2	Сборные шины	Напряжение, В	10 кВ					
		Ток, АД 31Т 50х5	665 А					
3	Схема первичных соединений (с указанием количества кабелей)							
4	Назначение камеры			Линейная	Линейная		Линейная	
5	Номенклатурное обозначение камеры по каталогу	Номер камеры		03	03		03	
6		Номер схемы вторичных соединений						
7	Номинальный ток камеры, А			630	630		630	
8	Тип и технические данные	Выключатель		ВНАз - 10/630	ВНАз - 10/630		ВНАз - 10/630	
9		Привод выключателя	Тип и номер схемы исполнения					
			Пределы уставок РТМ, А					
			Пределы уставок РТВ, А					
			Напряжение и ряд тока включения и отключения электромагнита					
10		Предохранитель, плавкая вставка						
11		Трансформатор тока, тип, класс точности, коэффициент трансформации						
12		Трансформатор напряжения						
13		Разрядник						
14		Количество трансформаторов тока						
15	Реле, требующие уточнения характеристик по заказу							
16								
17								
18								
19								
20	Торцевая панель 1/Л			1 шт				
21	Наименование объекта и его местонахождение			Трансформаторная подстанция ТП-192				
22	Наименование заказчика, его адрес			ЗАО "СПГЭС", г. Саратов, ул. Белоглинская, 40				
23	Наименование проектной организации и ее адрес			ООО "ГорЭнергоСервис", г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 119				

План расположения камер КСО-394

7

5

3

1

ШМР

6

4

2

ЗАО "СПГЭС"						12-16-182 ЭС.0Л			
Установка 3-х камер КСО-394 в ТП-192, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 1-я Речная, угол пр. Маяковского.									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Худайбердин	23.12.16					Р	1	1
Проверил	Бескаев	23.12.16							
ГИП	Бечко	23.12.16							
Гл. инженер	Гаврилов	23.12.16							
Опросный лист на камеры КСО-394							ООО "ГорЭнергоСервис"		

Копировал

Формат А3