

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электрооборудование							
1	Камера сборная одностороннего обслуживания	КСО 394-03-630-10-УЗ			шт.	5		согласно опросного листа
2	Камера сборная одностороннего обслуживания	КСО 394-04-630-10-УЗ			шт.	2		согласно опросного листа
3	Панель торцевая	КСО-394-15			шт.	1		
4	Панель торцевая	КСО-394-16			шт.	1		
5	Шинный мост с разъединителями	ШМР			шт.	1		
6	Панель торцевая с приводом				шт.	2		
7	Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем	ПКТ 103-6-100-31,5 УЗ			шт.	6		
	Шины и их крепление							
8	Шина алюминиевая прямоугольного сечения АД 31Т-6х60	ГОСТ 15176			м	33		
9	Шайбы для болтовых соединений алюминев. шин АС-12У2	ГОСТ 6958-78			шт.	96		
10	Болт с шестигранной головкой М 12, L=50	ГОСТ 1759.0-87			шт.	48		
	Металлоконструкции							
11	Марка МК2	ТИП.ПР.407-3-672.04			шт.	4		спецификация представлена на стр. 15
12	Марка МК3	ТИП.ПР.407-3-672.04			шт.	3		спецификация представлена на стр. 15
	Прокат чёрных металлов							
13	Сталь полосовая Б-5х40 мм	ГОСТ 103-76			м	4	1,57кг/м	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Лукина				26.08.16
Проверил	Бескаев				28.08.16
Гл. инженер	Гаврилов				29.08.16
ГИП	Бечко				29.08.16

ЗАО "СПГЭС"

08-16-125 ЭС

Замена существующих ячеек на КСО-394 в РУ-6 кВ ТП-509 А, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Энергетиков, 16.

Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ

Спецификация оборудования, изделий и материалов

000 "ГорЭнергоСервис"

Копировал

Формат А3