



2

ЗАО "СПГЭС"

Сварено 19.12.16

Мастер 7-го уч. кн. СРС

Капцов Б.Б.

Примечание:

1. Данный проект выполнен на основании Технического задания, выданного ЗАО "СПГЭС".
2. Корпуса монтируемых панелей №5 и №6 КСО-394-03 присоединить сталью полосовой 40х4 мм к сущ. заземляющему устройству эл. сваркой с обваркой по периметру сопрягаемых поверхностей.

ЗАО "СПГЭС"

12-16-180 ЭС

Установка в РУ-10 кВ ТП-196 двух линейных камер КСО-394 по адресу: ул. Спортивная угол 3-го Поливановского тупика.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Шамонина				23.12.16
Проверил	Бескаев				23.12.16
ГИП	Бечко				23.12.16
Гл. инженер	Гаврилов				23.12.16

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ

План РУ-10 кВ ТП-196. М 1:50

Стадия

Лист

Листов

Р

2

4

ООО "ГорЭнергоСервис"

Копировал

Формат А4

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.