Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Силовые трансформаторы							
1	Трансформатор силовой трёхфазный масляный мощностью 400 кВА,	ТМГ-400-6/0,4			шт.	2		
	$U_{вн}$=6 кВ, $U_{нн}$=0,4 кВ, схема и группа соединений обмоток Y/Yo-0							
	II. Предохранители							
2	Предохранитель высоковольтный с кварцевым наполнителем	ПКТ 102-6-80-20 У3			шт.	6		
3	Держатель предохранителя высоковольтного				шт.	12		
4	Предохранитель низковольтный (ток плавкой вставки 630 А)	ППНИ-39, габарит 3			шт.	6		
5	Держатель предохранителя низковольтного	ДП-39, габарит 3			шт.	12		
	III. Шины							
6	Шина алюминиевая прямоугольного сечения АД 31 Т-6 х 60	ГОСТ 15176			м	55		
7	Пластина переходная АП 6 х 60 УХЛ1				шт.	8		
8	Шайбы для болтовых соединений алюминиевых шин АС-12	ГОСТ 6958-78			шт.	108		
9	Болт с шестигранной головкой М 12, L-50	ГОСТ 1759.0-87			шт.	54		
	IV. Оборудование светотехническое							
10	Светильник настенный IP54 220 В, 100 Вт	НПБ 1201 У3			шт.	4		
11	Лампа светодиодная филаментная, 8 Вт, Е 27	СДФ-8		ГУП "Лисма"	шт.	4		

Согласовано

Взамен инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Лукина			13.02
Проверил		Бескаев			13.02
Гл. инженер		Гаврилов			
ГИП		Бечко			14.02.17

ЗАО "СПГЭС" 01-17-08 ЭС.С

Замена силовых трансформаторов 320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-263, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Хвесина, 42.

Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "ГорЭнергоСервис"

Копировал

Формат А3