



Марка поз.	Условное обозначение	Наименование	Кол.	Ед. изм.	Примеч.
1	⊗	Светильник НПП 1102	1	шт	
2	⬮	Выключатель одноклавишный	1	шт	
3		Лампа светодиодная СДФ-6	1	шт	
4	—	Кабель силовой ВВГнг-1-(3x2,5)	10	м	
5	□	Коробка У419	1	шт	
6		Автоматический выключатель ВА 47-29 2P 16 A	1	шт	
7		Бокс КМПн 2/4	1	шт	

Примечание:

- 1). Напряжение сети освещения 380/220 В, напряжение ламп 220 В.
- 2). Высота установки выключателей - 1,5 м, настенных светильников - 2,0 м.
- 3). Сеть рабочего освещения выполнить кабелем ВВГнг-1-3x2,5 мм<sup>2</sup> открыто по стене.
- 4). Перед прокладкой кабелей ВВГнг-1кВ длину уточнить по месту.

ЗАО "СПГЭС"

01-17-09 ЭС

Замена силового трансформатора 315 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-74, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Некрасова, 47.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шамонина	13.01.17				Р	4	4
Проверил	Бескаев	13.01.17				000 "ГорЭнергоСервис"		
ГИП	Бечко	13.01.17						
Гл. инженер	Гаврилов	13.01.17				План электрического освещения камеры трансформатора. М 1:40.		

Копировал

Формат А4