

16

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли – чество	Масса единицы, кг.	Приме – чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Электрооборудование</u>							
1	Трансформатор силовой трёхфазный масляный герметичный,	ТМГ-400/6-У1			шт.	1		
	S _н =400 кВА, U _{вн} =6 кВ, U _{нн} =0,4 кВ, Y/Y ₀							
2	Предохранитель кварцевый	ПКТ 102-6-80-20 УЗ			шт.	3		в комплекте с ПК –держателем
	<u>Изделия и материалы</u>							
3	Выключатель автоматический двухполюсный 16 А	ВА 47-29			шт.	1		
4	Кабель силовой с медными жилами	ВВГнг -1-3х2,5			м	10		
5	Светильник с корпусом из алюминиевого сплава 220 В, IP64	НПП 1102			шт.	1		
6	Коробка ответвительная	У 419			шт.	1		
7	Лампа светодиодная	СДФ-6			шт.	1		
8	Выключатель одноклавишный	ВА10-001В			шт.	1		
9	Шина алюминиевая	АД 31Т 60х6			м	16		
10	Шайбы для болтовых соединений алюминиевых шин АС-12	ГОСТ 15176-84			шт.	48		
11	Болт с шестигранной головкой М 12, L-50	ГОСТ 15176-84			шт.	24		
12	Гофротруба Ø20				м	10		
13	Держатель с защелкой для трубы Ø20				шт.	20		
14	Бокс для автоматов модульной серии с крышкой	КМПн 2/4			шт.	1		

Взам. инв. №

						ЗАО "СПГЭС"		01-17-09 ЭС.С				
						Замена силового трансформатора 315 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-74, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Некрасова, 47.						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Шамонина	ИИИ	18.01.17						Р	1	1	
Проверил	Бескаев											
ГИП	Бечко											
Гл. инженер	Гаврилов											
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО "ГорЭнергоСервис"			

Копировал

Формат АЗ