


План ТП-263.  
М 1:50.



Примечание:  
Габаритные размеры устанавливаемых трансформаторов ТМГ-400-6/0,4 L=1300 мм, В=860 мм.  
Возможно использование ТМГ-400-6/0,4 с другими габаритными размерами, но не превышающими  
следующие величины: для Т-1: L=2010 мм, В=1600 мм; для Т-2: L=1990 мм, В=1600 мм,  
где L-длина трансформатора, В- ширина трансформатора.

						ЗАО "СПГЭС"			01-17-08 ЭС			
						Замена силовых трансформаторов 320 кВА на ТМГ -400 кВА в ТП-263, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Хвесина, 42.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ	Стадия	Лист	Листов			
Разработал	Лукина	Лукина	13.08				Р	2	5			
Проверил	Бескаев	Бескаев	13.08									
Гл. инженер	Гаврилов	Гаврилов	13.08									
ГИП	Бечко	Бечко	14.08.18									
						План установки силовых трансформаторов	ООО "ГорЭнергоСервис"					