


Мощность трансформатора кВА	Напряжение 6 кВ
	Тип предохранителя
400	ПКТ102-6-80-20УЗ

Порядковый номер камеры	1	3	5	7	9	10	8	6	4	2
Номенклатурное обозначение камеры	КСО-366	КСО-366	КСО-366	КСО-366	КСО-366	КСО-366	КСО-366	КСО-366	КСО-366	КСО-366
Назначение камеры	Ввод	Ввод	Отходящая линия	Трансформатор №1	Заземл. сборных шин	Заземл. сборных шин	Трансформатор №2	Отходящая линия	Ввод	Ввод



Примечание:
Нумерация камер КСО на схеме электрических соединений соответствует нумерации камер на плане РУ-6 кВ (см. лист 2 рабочей документации проекта).

						ЗАО "СПГЭС"			01-17-08 ЭС			
						Замена силовых трансформаторов 320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-263, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Хвесина, 42.						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Лукина			13.08					Р	3	5	
Проверил	Бескаев			13.08		Однолинейная схема электрических соединений РУ-6 кВ ТП-263.			ООО "ГорЭнергоСервис"			
Гл. инженер	Гаврилов			13.08								
ГИП	Бечко			13.08								