



Примечание:

1. Данный проект выполнен на основании Технического задания, выданного ЗАО "СПГЭС";
2. Габаритные размеры устанавливаемого трансформатора ТМГ-400-6/0,4 L=1300 мм, B=860 мм. Использование ТМГ-400-6/0,4 с другими габаритными размерами не возможно.

ЗАО "СПГЭС"

01-17-09 ЭС

Замена силового трансформатора 315 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-74, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Некрасова, 47.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Шамонина				19.01.17
Проверил	Бескаев				20.01.17
ГИП	Бечко				20.01.17
Гл. инженер	Гаврилов				20.01.17

Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ

План установки силового трансформатора. М 1:40.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	4

ООО "ГорЭнергоСервис"

Копировал

Формат А4

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.