



Примечания:

1. Рабочая документация выполнена на основании технического задания ЗАО "СПГЭС".
2. Габаритные размеры устанавливаемого трансформатора L=1300, B=860, H=1350. Возможна установка трансформатора с другими габаритными размерами, но не превышающие для L — 1835, для B — 1630, для H — 1700.
- где L — длина трансформатора,
B — ширина трансформатора,
H — высота трансформатора.

3. Размеры уточнить по месту монтажа.

4. — проектируемые элементы,
— существующие элементы.

Свершено
Свердловский Е.Г. 13.02.17
Кочин С.С.

						ЗАО "СПГЭС"			01-17-06 ЭС			
						Замена силового трансформатора мощность 250 кВА на 400 кВА в ТП-1432, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лысогорская, угол 5-го Нагорного проезда						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Хван			13.02.17	Р				2	3		
Проверил	Бескаев			13.02.17								
ГИП	Бечко			13.02.17								
Гл. инженер	Гаврилов			13.02.17								
						План подстанции М 1:50			ООО "ГорЭнергоСервис"			