Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оборудование и материалы							
2	Трансформатор силовой трёхфазный масляный герметичный $S_н$=400 кВА, $U_{вн}$=6 кВ, $U_{нн}$=0,4 кВ, Y/Y 0	ТМГ-400/6			шт.	1		
3	Предохранитель кварцевый 6 кВ, ток плавкой вставки 80 А	ПКТ 102-6-80-20 У3			шт.	3		В комплекте с ПК держателем
4	Предохранитель 0,4 кВ, ток плавкой вставки 630 А	ППНИ-39, габарит 3, 630 А			шт.	3		
5	Держатель предохранителя 0,4 кВ	ДП-39, габарит 3			шт.	3		
6	Шина из алюминиевого сплава АД 31 6х60	АД 31. Т 6х60 ГОСТ 15176-89			м	30		
7	Шина из алюминиевого сплава АД 31 5х50	АД 31. Т 5х50 ГОСТ 15176-89			м	6		
8	Шина стальная 4х40				м	2		
9								
10	Замена направляющих трансформатора с заливкой полов до уровня порога в камере трансформатора Т1							
11	Швеллер №20				м	6		
12	Песок				$м^3$	0,61		
13	Щебень				$м^3$	0,61		
14	Бетон				$м^3$	0,73		
15	Краска серая	ПФ-115			кг	1,52		
16								
17								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Хван			13.02.17
Проверил		Бескаев			14.02.17
ГИП		Бечко			14.02.17
Гл. инженер		Гаврилов			

ЗАО "СПГЭС" 01-17-06 ЭС.С

Замена силового трансформатора мощность 250 кВА на 400 кВА в ТП-1432, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лысогорская, угол 5-го Нагорного проезда

Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО "ГорЭнергоСервис"

Копировал

Формат А3