



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечани е
1	СВ95-3	Стойка железобетонная	-	900	
2	СИП-2	Провод самонесущий изолированный	-		по проекту
3	ES1500	Комплект промежуточной подвески	1		
4	P645	Герметичный изолированный прокалывающий зажим	2(4)		
5	E778	Ремешок			
6	DN123	Анкерное крепление для проводов ввода	2		
7	F207	Лента крепления, м	2		
8	NC20	Скрепа для крепления ленты, шт.	2		
9		Катанка ст.Фб, м	1		
10	CD 35	Зажим для соединения алю. и стальных проводов (для повторного заземления нулевой жилы)	1		
11	P71	Зажим для повторного заземления	1		
12	СА16	Кронштейн анкерный	1		
13		Счетчик электрической энергии (МИРТЕК)	1		

Согласно

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЗАО "СПГЭС"

06-19-81-ЭС

Реконструкция сети ВЛ 0,4 кВ ТП-445 с установкой приборов учета на направление к 4-му Комсомольскому проезду. Реконструкция сети ВЛ 0,4 кВ ТП-445 с установкой приборов учета на направление к ул. Клиническая в г. Саратове

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Бобринская	Бобр	504.19		
Проверил	Бескаев	Бескаев	0507.19		
ГИП	Бечко	Бечко	0507.19		
Гл. инженер	Мищенко	Мищенко	0507.19		

Воздушная линия 0,4 кВ

Стадия Лист Листов

Р 4

Монтажная схема установки счетчиков на опоре

ООО "ГорЭнергоСервис"