Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кабельные изделия							
1	Провод изолированный самонесущий							
	(с изолированной несущей нулевой жилой), 0,4 кВ	СИП-2-(3х95+1х95)			м	1195		
2	Провод изолированный самонесущий							
	(с изолированной несущей нулевой жилой), 0,4 кВ	СИП-2-(3х70+1х70)			м	1065		
3	Провод изолированный самонесущий							
	(с изолированной несущей нулевой жилой), 0,4 кВ	СИП-2-(3х35+1х54,6)			м	456		
4	Провод изолированный самонесущий							
	(с изолированной несущей нулевой жилой), 0,4 кВ	СИП-4-(2х16)			м	4225		
5	Провод изолированный самонесущий							
	(с изолированной несущей нулевой жилой), 0,4 кВ	СИП-4-(4х16)			м	125		
	Линейная арматура							
1	Кронштейн анкерный	CA2000		Нилед	шт.	85		
2	Анкерный зажим	PA 1500		Нилед	шт.	85		
3	Металлическая лента	F 207		Нилед	м	260		
4	Скрепа для фиксации ленты	NC 20		Нилед	шт.	260		
5	Ремешок (стяжной хомут)	E 778			шт.	340		
6	Герметичный колпачок	CE 25.95		Нилед	шт.	96		
7	Зажим для соединения проводов магистрали	P70		Нилед	шт.	80		
8	Зажим для повторного заземления	P72		Нилед	шт.	82		
9	Зажим для соединения алюминиевых и стальных проводов	CD 35		Нилед	шт.	78		
10	Зажим для временного заземления	PC 481		Нилед	шт.	40		
11	Комплект промежуточной подвески	ES 1500 E		Нилед	шт.	45		
13	Изолированный наконечник на жилу 95 мм^2	CPTAR		Нилед	шт.	8		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Бобринская			5.07.19
Проверил		Бескаев			05.07.19
ГИП		Бечко			05.07.19
Гл. инженер		Мищенко			05.07.19

ЗАО "СПГЭС" 06-19-81-ЭС.С

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ООО "ГорЭнергоСервис"

Формат А3