

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	на 3-х листах
2	Однолинейная схема ВЛ 0,4 кВ ТП-445	
3	План трассы ВЛИ 0,4 кВ ТП-445	
4	Монтажная схема установки счетчиков на опоре	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ПУЭ	Правила устройства электроустановок	
5.407-11	Заземление и зануление	
СНиП 12.03.2001	Безопасность труда в строительстве	
СП 76.13330.2016	Электрические устройства	
СНиП 21-01-97	Пожарная безопасность зданий и сооружений	
ГОСТ 21.210-2014	Система проектной документации для строительства	
	(СПДС). Условные графические изображения	
	электрооборудования и проводок на планах	
СП 256.132.58.00.2016	Проектирование и монтаж электроустановок	
	жилых и общественных зданий	
Шифр 11.0014	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные	ОАО "НИИЦ
	опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП-2 и линейной арматурой ООО "Нилед"	МРСК"
Шифр 21.0112	Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечное	
	конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110	АООТ "РОСЭП"
Прилагаемые документы		
06-19-81-ЭС.РР	Проверочный расчет ВЛ 0,4 кВ ТП-445	стр. 9
06-19-81-ЭС.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	стр. 12
Приложение А	Техническое задание, ЗАО "СПГЭС"	стр. 15
Приложение Б	План сети ВЛ 0,4 кВ ТП-445	стр. 16
Приложение В	Список абонентов	стр. 17
Приложение Г	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	стр. 18

Согласовано			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	

В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаро-, взрывобезопасности. При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаро-, взрывобезопасности эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

ЗАО "СПГЭС" 06-19-81-ЭС					
Реконструкция сети ВЛ 0,4 кВ ТП-445 с установкой приборов учета на направление к 4-му Комсомольскому проезду. Реконструкция сети ВЛ 0,4 кВ ТП-445 с установкой приборов учета на направление к ул. Клиническая в г. Саратове					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Бобринская	Б.И.А.	504/19		
Проверил	Бескаев	А.В.В.	507/19		
ГИП	Бечко	В.И.В.	508/19		
Гл. инженер	Мищенко	М.А.	509/19		
Воздушная линия 0,4 кВ				Стадия	Лист
				Р	1
Общие данные				ООО "ГорЭнергоСервис"	