

**Протокол № 2**  
**рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора**  
**подряда на выполнение строительно-монтажных работ**

г. Саратов

«22» июня 2020 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано 29 мая 2020 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 32009198957 на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) № 172-20 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – **4 892 483 (Четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 00 коп.**, включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось 17 июня 2020 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 14 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 119	6454074043

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)** допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Торопкина Ю. И.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), **признать открытый конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	4 844 406,63	<b>Состав работ по ВЛ-0,4кВ ТП-656:</b> 1.Поставка и приобретение материалов и оборудования. 2.Строительно-монтажные работы: - монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 656 от опоры №1-00/11 СНТ Рассвет уч.43 до опоры №1-00/25 СНТ Вереск-90 уч.2; на опоре №1-05/5 СНТ Рассвет,уч.18; от опоры № 1-06/1 СНТ Рассвет, уч.63 до опоры №1-06/2 СНТ Рассвет, уч.58; от опоры № 1-01/3 СНТ Вереск-90 уч.43 до опоры №1-01/13 СНТ Вереск-90 уч.13; на опоре № 1-02/1 СНТ Вереск-90 уч.41; на опоре № 1-03/1 СНТ Вереск-90 уч.30, уч.40; от опоры № 1-04/3 СНТ Вереск-90,уч.36 до опоры № 1-04/5 СНТ Вереск-90,уч.34; от опоры № 1-07/3 СНТ Мечта-1 совхоз Комбайн, уч.38 до опоры № 1-07/12 СНТ Мечта-1	Начало выполнения работ: <b>16.07.2020 г.</b> Окончание выполнения работ: <b>15.09.2020 г.</b> <b>Срок выполнения работ: 62 календарных дня</b>

			<p>совхоз Комбайн, уч.38; от опоры № 1-08/1 СНТ Мечта-1 совхоз Комбайн, уч.19 до опоры № 1-08/4 СНТ Мечта-1 совхоз Комбайн, уч.29.</p> <p>Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ <u>должны быть:</u></p> <p>- типа <b>МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;</p> <p>- типа <b>МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.</p> <p>Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».</p> <p><b><u>Состав работ по ВЛ-0,4кВ ТП-188:</u></b></p> <p>1.Поставка и приобретение материалов и оборудования.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <p>- монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП -188 от опоры №1-00/1 по адресу ул. Автобусная до опоры №1-00/8 по адресу ул. Автобусная,34 ; от опоры № 1-01/2 по адресу ул. 1-й Ровенский пр-д. 46 до опоры № 1-01/9 по адресу ул. 1-й Ровенский пр-д. 28; от опоры № 1-01/3 по ул. Ровенская,35 до опоры № 1-02/8 по адресу ул. Ровенская,3; от опоры № 1-03/1 по ул. 3-й Спортивный пр-д.,19 до опоры № 1-03/7 по ул. 3-й Спортивный пр-д.,3; от опоры № 1-04/1 по ул. 2-й Спортивный пр-д.,21 до опоры №1-04/7 по ул. 2-й Спортивный пр-д.,3; от опоры № 1-02/9 по ул. Спортивная,44/2 до опоры №1-02/14 по ул. Спортивная,32.</p> <p>- демонтаж существующего неизолированного провода (ввод к жилому дому);</p> <p>-монтаж ввода изолированным проводом СИП - 4 сеч. 2х16 мм<sup>2</sup> к жилому дому ориентировочной длиной 20 метров;</p> <p>Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ <u>должны быть:</u></p> <p>- типа <b>МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;</p>	
--	--	--	---	--

			<p>- типа <b>МИРТЕК-32-ПУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.</p> <p>Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».</p> <p><b>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-110:</b></p> <p>1.Поставка материалов и оборудования.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <p>- монтаж приборов учета (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ ТП – 110 от опоры №1-00/4 по ул. Малая Поливановка, 42а до опоры № 1-00/35 по адресу 4-й Тюльпановый проезд, 9; от опоры № 1-01/1 по адресу Малая Поливановка, 60а до опоры №1-01/4 по адресу Малая Поливановка, 58/7; от опоры № 1-02/3 по адресу Малая Поливановка, 3а до опоры №1-02/5 по адресу Малая Поливановка, 7/1; от опоры № 1-03/2 по адресу Малая Поливановка, 45 до опоры №1-03/4; от опоры № 1-04/1 по адресу Малая Поливановка, 38 до опоры №1-04/2 по адресу Малая Поливановка, 18/1; от опоры № 1-05/1 по адресу Малая Поливановка, 29 до опоры №1-05/5 по адресу Малая Поливановка, 23А; от опоры № 1-06/1 по адресу Малая Поливановка, 14 до опоры №1-06/6 по адресу Малая Поливановка, 20А; от опоры № 1-07/4 по адресу Малая Поливановка, 10а до опоры №1-07/5 по адресу Малая Поливановка, 15; от опоры № 1-09/1 по адресу Малая Поливановка, 10 до опоры №1-09/3 по адресу Малая Поливановка, 6А.</p> <p>Приборы учета, устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ <u>должны быть</u>:</p> <p>- типа <b>МИРТЕК-12-ПУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;</p> <p>- типа <b>МИРТЕК-32-ПУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.</p> <p>Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь</p>	
--	--	--	---	--

			<p>устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».</p> <p><b><u>Состав работ по ВЛ-0,4кВ РП-Юбилейный:</u></b></p> <p>1.Поставка и приобретение материалов и оборудования.</p> <p>2.Строительно-монтажные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж приборов учёта (однофазных, трехфазных) на существующих опорах ВЛ -0,4кВ РП – Юбилейный от опоры № 1-01/2 по адресу ул. Федоровская,1А до опоры № 1-01/11 по адресу ул. Автомобильная 21/22; от опоры № 1-02/1 по адресу ул. Муленкова,7 до опоры № 1-02/5 по адресу ул. Муленкова,17; от опоры № 1-03/1 по адресу 1-й пр-д. Муленкова,1А до опоры № 1-03/8 по адресу 1-й пр-д. Муленкова,12; от опоры № 1-05/2 по адресу 2-й пр-д. Муленкова,7А до опоры № 1-05/4 по адресу 2-й пр-д. Муленкова,5; от опоры № 1-00/15 по адресу ул. Муленкова,18 до опоры № 1-00/18 по адресу ул. Муленкова,24; от опоры № 1-04/7 по адресу НСГ жилой район до опоры № 1-04/8 по адресу НСГ жилой район тер.д.уч.8.</li> </ul> <p>Приборы учёта на устанавливаемые на опоры ВЛ-0,4кВ <b>должны быть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- типа <b>МИРТЕК-12-РУ-SP3-A1R1-230-5-60A-ST-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов однофазной сети;</li> <li>- типа <b>МИРТЕК-32-РУ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-НКМОQ1V3</b> для абонентов трехфазной сети.</li> </ul> <p>Данное требование связано с необходимостью соблюдения совместимости вновь устанавливаемых приборов учёта с существующей АИИС КУЭ «МИРТ Энергобаланс».</p>	
--	--	--	--	--

13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения


итогов настоящего конкурса.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) в сроки, предусмотренные действующим

законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии

  
Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


  
В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:


  
Ю.И. Торонкина

Члены закупочной комиссии:

  
А.В. Слюсарев

  
А. П. Жарков

  
Д.А. Сутягин

  
М.Ю. Фоменко