

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«17» июля 2020 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «17» июля 2020 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32009330777, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 213-20 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;
Заместитель председателя комиссии:
Реймер В.Д. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Торопкина Ю.И. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;
Члены комиссии:
Слюсарев А.В. – финансовый директор;
Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 5 (пять) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГЭС» на право заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **4 006 643 (четыре миллиона шесть тысяч шестьсот сорок три) рубля 18 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**
9. Место и срок выполнения работ: **Российская Федерация, г. Саратов**
ТП-3 по адресу: г. Саратов, ул. ул. Бахметьевская 26/28 / ул. Вольская.
Перезаводка КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-3 в ШРС-1 ТП-3.
2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-3 - РП-Белоглинский.
2КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-1714 - ТП-861.
2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.
2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.
2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.

2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая.

С 17.07.2020 года по 31.07.2020 года.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж силовых трансформаторов – 2 шт.

2.2 Демонтаж существующего оборудования в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ.

2.3 Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630/6 – 2 шт.

2.4 Замена направляющих под установочные размеры силового трансформатора ТМГ-630-6/0,4кВ.

2.5 Силовые трансформаторы соединить с РУ-0,4 кВ с помощью шинного моста алюминиевыми шинами АД31Т 80х8, взамен шин АТ 60х5.

2.6 Замена в РУ-0,4 кВ ТП-3 сборных шин прямоугольного сечения АТ 60х5 на АД31Т 80х8.

2.7 Монтаж в РУ-0,4 кВ ТП-3 в панели №4 и в панели №7 вводных разъединителей РЕ-19-41, предохранителей ППН-41-1000 и трансформаторов тока Т-0,66 1000/5, взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8 Монтаж в РУ-6 кВ (яч.1 и яч.7) комплекта предохранителей ПКТ 103-6-100-31,5УЗ с ПК держателями.

2.9 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-3 на II с.ш. камеры КСО-394-03-1шт.

2.10 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-3 панели ЩО-70-1-03-1шт. (выполнить демонтаж существующей торцевой панели и ее монтаж после установки линейной панели).

2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-3 (яч.№10 руб.№1 II с.ш.) рубильника РПС-4 -1шт.

2.12 Монтаж в панели ЩО-70 РУ-0,4кВ комплекта предохранителей ПН-2, удовлетворяющим условиям защиты линии.

2.13 Присоединить вновь монтируемое оборудование к существующему заземляющему устройству ТП-3.

2.14 Перезаводка существующих кабелей из РУ-0,4 кВ ТП-3 в ШРС-1, расположенного у здания ТП-3:

- ВВГ-1-5х6мм², направления к магазину по ул. Бахметьевская, 20/24, длиной 10 метров;

- АВВГ-1-4х10мм², направления к жилому дому по ул. Рабочая, 45, длиной 22 метров (из них 21 метр нарастить);

- АВВГ-1-3х10мм², направления к туристическому агентству по ул. Вольская, 39, длиной 10 метров.

2.15 Монтаж в ШРС-1 ТП-3 комплекта предохранителей ПН-2 под перезаводимые кабели.

2.16 Монтаж в РУ-6 кВ щита ЩМП (ЯОУ-8501УЗ-1 шт., переключатель кулачковый ПКП 25-44-27-У2).

2.17 Устанавливаемый переключатель кулачковый соединить с РУ-0,4 кВ (яч.№4 и яч.№7) кабелем ВВГ-1-5х2,5.

2.18 Присоединить корпус щита ЩМП сталью полосовой 40х4 к существующему заземляющему устройству ТП-3.

2.19 Монтаж 2КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм²) от яч. №4 РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-3 - РП-Белоглинский, общей протяженностью 52 метра.

2.20 Монтаж 2КЛ-6 кВ (АСБ-10-3х150мм²) от яч. №2 и яч. №3 РУ-6 кВ ТП-3 до соединения с КЛ-6 кВ направления ТП-1714 - ТП-861, общей протяженностью 153 метра.

Новое строительство:

2.21 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШв-1-4х240 мм²) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 148 метров.

2.22 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШв-1-4х240 мм²) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 147 метров.

2.23 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШв-1-4х70 мм²) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-3 жилого дома

по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 146 метров.

2.24 Монтаж 2КЛ-0,4 кВ (АПвБШв-1-4х150 мм²) от разных секций шин ТП-3 до ВРУ-4 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, общей протяженностью 220 метров.

2.25 Прокладка КЛ-0,4 кВ в подвальном помещении осуществляется по потолку в лотках.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.


12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с **ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043)**.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.


15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии  **Е.Н. Стрелин**

Заместитель председателя закупочной комиссии  **В.Д. Реймер**

Секретарь закупочной комиссии:  **Ю.И. Торопкина**

Члены закупочной комиссии:  **А.В. Слюсарев**

 **А.П. Жарков**

 **Д. А. Сутягин**

 **М.Ю. Фоменко**