

Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
подряда на выполнение строительно-монтажных работ
(Итоговый протокол)

г. Саратов

«16» июля 2021 года

1. Заказчик открытого конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого конкурса – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого конкурса было опубликовано 25 июня 2021 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 32110420545 на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 226-21 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – **11 729 956 (Одиннадцать миллионов семьсот двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 80 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоялось 14 июля 2021 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе – 14 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Войнов А.В. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Торопкина Ю.И. – и.о. начальника отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствуют 7 (семь) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка участника закупки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

№ конверта	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	410048, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское шоссе, 119	6454074043

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки **Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»**

(ООО «ГорЭнергоСервис») допущен к участию в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Войнов А.В.	Допущен	-	-
Торопкина Ю. И.	Допущен	-	-
Слюсарев А.В.	Допущен	-	-
Жарков А.П.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого конкурса на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, и, руководствуясь пунктом 13.1 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года), **признать открытый конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем строительно-монтажных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГорЭнергоСервис»)	11 612694,00	<p><u>Состав работ по реконструкции РП-Кожзавод</u></p> <p>1.Поставка материалов и приобретение оборудования.</p> <p>2.Демонтаж масляных выключателей в существующих камерах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20.</p> <p>2.1. Демонтаж фазных и линейных разъединителей РВФ – 6/603, РВз – 6/630 в существующих камерах № 8,9,13</p> <p>2.2. Демонтаж трансформаторов тока в существующих камерах № 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13</p> <p>2.3. Демонтаж трансформаторов тока нулевой последовательности в существующих камерах № 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20.</p> <p>2.4. Демонтаж существующих шкафов АСКУЭ – 2шт.</p> <p>3.Монтажные работы:</p> <p>3.1.Установка в существующих камерах вакуумных выключателей ВВ-10-20/630 – 12шт.</p> <p>3.2.Установка в существующих</p>	<p>Начало выполнения работ:</p> <p>16.08.2021 г.</p> <p>Окончание выполнения работ:</p> <p>19.10.2021 г.</p> <p>Срок выполнения работ: 65 календарных дней</p>

			<p>вводных камерах №8 выключателя ВВ – 10-20/1250, № 13 выключателя ВВ-10-20/800 3.3. Установка в существующей секционной камере №9 выключателя ВВ – 10-20/800 3.4. Установка в существующих камерах № 10, 11 выключателей нагрузки типа ВНА – 10/630У2. Для защиты силовых трансформаторов установить комплекты предохранителей ПКТ 102-6-80-20У3 3.5. Установка в существующих линейных камерах трансформаторов тока нулевой последовательности типа ТЗРЛ - 100. 3.6. Установка в существующих камерах №5, 6 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10-300/5 - 4шт. 3.7. Установка в существующих камерах №13, 19 трансформаторов тока типа ТПОЛ -10-600/5 - 6шт 3.8. Оснащение камер с вакуумными выключателями комплектами релейной защиты и автоматики с применением модуля управления СМ – 16 и терминалом релейной защиты и автоматики БЗП – 01, на лицевой панели камер вводных фидеров установить многофункциональные измерительные приборы «ИРИС» (2шт.). Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить в отдельном навесном шкафу с внешней стороны кабельного отсека ячейки. 3.9. Оснащение ячеек ТН с применением терминала релейной защиты и автоматики БЗП – 01. Цепи вторичной коммутации и управления, оборудование релейной защиты разместить на двери отсека трансформатора напряжения. 3.10. Монтаж освещения во всех камерах КСО. 3.11. Монтаж в РУ- 6кВ щитка</p>	
--	--	--	--	--

			<p>собственных нужд ЯОУ-8501УЗ, шкафа АВР, ящика управления обогревом и ящика с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП – 0,25 для питания сети рабочего и ремонтного освещения, а также розеток для ремонтных механизмов.</p> <p>3.12. Монтаж существующих шкафов АСКУЭ – 2шт.</p> <p>3.13. Монтаж в РУ – 6кВ РП – Кожзавод рабочего и ремонтного освещения</p> <p>3.14. Монтаж в существующих камерах 2, 5, 6, 15, 16, 18, 19 приборов учета электроэнергии типа Меркурий.</p> <p>4. Благоустройство.</p> <p>Российская Федерация, г. Саратов РП – Кожзавод по адресу: г. Саратов, 1-й Гвоздильный проезд / ул. Чернышевского</p>	
--	--	--	---	--


13. В соответствии с пунктом 13.3 раздела 13 главы 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 2/20 от 30 января 2020 года) договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку и допущенным до участия в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.


15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru и на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии



А.В. Войнов


Секретарь закупочной комиссии:


Ю.И. Торопкина

Члены закупочной комиссии:


А.В. Слюсарев


А. П. Жарков


Д.А. Сутягин


М.Ю. Фоменко